

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

## 1. Информация об объекте

Наименование МАДОУ детский сад № 29 «Фантазия»

Место нахождения (адрес) Краснодарский край, г. Анапа, х. Воскресенский ул. Трудовая, д. 4

Форма собственности объекта Муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МАДОУ детский сад № 29 «Фантазия» ИНН 2301100676

Количество этажей здания 2 этажа расположения объекта 1

Примечание заведующая МАДОУ Д/С №29 Сорокина Жанна Евгеньевна

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

| Функциональные зоны / элементы объекта                                                    | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует/ не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>2.1. Участки и территории</b>                                                          |                                  |                        |                                 |                                                          |
| <b>Вход на территорию:</b>                                                                |                                  |                        |                                 |                                                          |
| - ширина прохода, калитки, проема в ограждении                                            | К                                | не менее 0,9 м.        | <i>Соответствует</i>            | п. 4.1.7; 5.1.4                                          |
| - высота порога или перепад у калитки                                                     | К                                | не более 1,4 - 1,5 см. | <i>Соответствует</i>            | п. 4.1.8; 5.1.4                                          |
| <b>Лестница на входе на территорию:</b>                                                   |                                  |                        |                                 | <i>Зона отсутствует</i>                                  |
| - высота подъема ступеней                                                                 | О, С                             | 12-15 см.              |                                 | п. 4.1.12                                                |
| - ширина ступеней                                                                         | О, С                             | 35 - 40 см.            |                                 | п. 4.1.12                                                |
| - единообразная геометрия ступеней                                                        | О, С                             | наличие                |                                 | п. 4.1.12                                                |
| - поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>                                       | О, С                             | наличие                |                                 | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)                 |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м. | С                                | наличие                |                                 | п. 4.1.12                                                |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории | Нормативные | Соответствует / не | Примечания <sup>1</sup> / |
|----------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|---------------------------|
|----------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|---------------------------|

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

|                                            | инвалидов <sup>2</sup> | требования       | соответствует        | Замечания по несоответствию |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| - перепад высот в месте съезда             | К                      | не более 1,5 см. |                      | п. 4.1.8                    |
| <b>Путь к входу в здание:</b>              |                        |                  |                      |                             |
| - указатели направления движения           | К                      | наличие          | <i>Отсутствует</i>   | п. 4.1.3                    |
| - ширина пути движения                     | К                      | не менее 1,2 м.  | <i>Соответствует</i> | п. 4.1.7                    |
| - продольный уклон пути движения           | К                      | не более 5%      | <i>Соответствует</i> | п. 4.1.7                    |
| - высота бордюра по краям пешеходного пути | С                      | не менее 5,0 см. | <i>Соответствует</i> | п. 4.1.8                    |
| <b>Открытая лестница:</b>                  |                        |                  |                      |                             |
| - высота подъема ступеней                  | О, С                   | 12- 15 см.       | <i>Соответствует</i> | п. 4.1.12                   |
| - ширина ступеней                          | О, С                   | 35 - 40 см.      | <i>Соответствует</i> | п. 4.1.12                   |
| - продольный уклон пути движения           | К                      | не более 5%      | <i>Соответствует</i> | п. 4.1.7                    |
| - высота бордюра по краям пешеходного пути | С                      | не менее 5,0 см. | <i>Соответствует</i> | п. 4.1.8                    |
| <b>Открытая лестница:</b>                  |                        |                  |                      |                             |
| - высота подъема ступеней                  | О, С                   | 12- 15 см.       | <i>Соответствует</i> | п. 4.1.12                   |
| - ширина ступеней                          | О, С                   | 35 - 40 см.      | <i>Соответствует</i> | п. 4.1.12                   |
| - продольный уклон пути движения           | К                      | не более 5%      | <i>Соответствует</i> | п. 4.1.7                    |
| - высота бордюра по краям пешеходного пути | С                      | не менее 5,0 см. | <i>Соответствует</i> | п. 4.1.8                    |
| <b>Открытая лестница:</b>                  |                        |                  |                      | <i>Зона отсутствует</i>     |
| - высота подъема ступеней                  | О, С                   | 12- 15 см.       |                      | п. 4.1.12                   |
| - ширина ступеней                          | О, С                   | 35 - 40 см.      |                      | п. 4.1.12                   |
| - продольный уклон пути движения           | К                      | не более 5%      |                      | п. 4.1.7                    |
| - высота бордюра по краям пешеходного пути | С                      | не менее 5,0 см. |                      | п. 4.1.8                    |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует/<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|                                                                          |        |                                    |               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------|----------------------|
| - высота порога                                                          | К      | не более 1,4 см.                   |               | п. 5.1.4             |
| - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом            | К      | не менее 0,75 м.                   |               | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| - пространство для разворота кресла-коляски                              | К      | диаметр не менее 1,4 м.            |               | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| - откидные опорные поручни, штанги                                       | К, О   | наличие                            |               | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| <b>Пандус дублирующий лестницу на входе в здание: <sup>3</sup></b>       | К      | наличие                            | -----         | п.4.1.14             |
| -длина марша пандуса                                                     | К      | не более 9,0 м                     | Соответствует | п.4.1.14             |
| - уклон пандуса (высота/длина)                                           | К      | не более 1/20 (5%)                 | Соответствует | п.4.1.14             |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                    | К      | не менее 1,5х1,5 м                 | Соответствует | п. 4.1.15            |
| Поручни пандуса:                                                         |        |                                    |               |                      |
| -вдоль обеих сторон                                                      | К,О    | наличие                            | Соответствует | п. 4.1.15            |
| -на высоте                                                               | К      | 0,7 м                              | Соответствует | п. 4.1.15            |
| -на высоте                                                               | О      | 0,9 м                              | Соответствует | п. 4.1.15            |
| -расстояние между поручнями                                              | К      | 0,9-1,0 м                          | Соответствует | п. 4.1.15            |
| <b>Входная площадка</b>                                                  |        |                                    |               |                      |
| Размер входной площадки:                                                 |        |                                    | Соответствует |                      |
| -при открывании двери наружу                                             | К      | не менее 1,4х2,0<br>или 1,5х1,85 м | Соответствует | п.1.5.13             |
| -при наличии пандуса                                                     | К      | не менее 2,2х2,2 м                 | Соответствует | п.1.5.13             |
| Нескользящее покрытие                                                    | К,О, С | наличие                            | Соответствует | п.1.5.13             |
| <b>Дверь входная наружная:</b>                                           |        |                                    |               |                      |
| -ширина проема одной створки двери к свету                               | К      | не менее 0,9 см                    | Соответствует | п.5.1.4              |
| -высота порога двери                                                     | К      | не более 1,4 см                    | Соответствует | п.5.1.4              |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей                         | С      | наличие                            | Отсутствует   | п.5.1.4              |
| <b>2.3.1 Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)-этаж 1-2</b> |        |                                    |               |                      |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.                        | К      | не менее 1,5 м                     | Соответствует | п. 5.2.1             |
| Ширина прохода в помещения с оборудованием и мебелью                     | К      | не менее 1,2 м                     | Соответствует | п. 5.2.1             |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов                       | К      | не менее 0,9 м                     | Соответствует | п. 5.2.4             |

|                                                                                 |         |                     |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------|------------------|
| из коридоров и помещений на лестничную клетку                                   |         |                     |               |                  |
| Высота порога или перепада высот                                                | К       | не более 1,4 см     | Соответствует | п.5.2.4          |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:                  |         |                     |               |                  |
| -на стенах                                                                      | С       | не более 10 см      | Отсутствует   | п.5.2.7          |
| -на отдельно стоящей опоре                                                      | С       | не более 30 см      | Отсутствует   | п.5.2.7          |
| <b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)                             |         |                     |               |                  |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью                                       | О, С    | наличие             | Соответствует | п.5.2.9          |
| Поручни с двух сторон лестницы                                                  | О, С    | наличие             | Отсутствует   | п.5.2.15         |
| Поручни на высоте                                                               | С       | 90 см               | Отсутствует   | п.5.2.15         |
| Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием   | С       | не менее 30 см.     | Отсутствует   | п.5.2.10         |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц                                        | С       | наличие             | Отсутствует   | п.5.2.16         |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей сверху и внизу         | С       | наличие             | Отсутствует   | п.5.2.10         |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними                                   | С       | наличие             | Отсутствует   | п.5.2.12         |
| <b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу</b> (в зону оказания услуги)         |         |                     |               | Зона отсутствует |
| -высота одного подъема                                                          | К, О    | не более 0,8 м      |               | п.5.2.13         |
| -уклон (отношение высота/длина)                                                 | К, О    | не более 1/20 (5%)  |               | п.5.2.13         |
| -уклон при перепаде высот 20 см. и менее                                        | К, О    | не более 1/10 (10%) |               | п.5.2.13         |
| -горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса                   | К       | не менее 1,5х1,5 м  |               | п.5.2.13         |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса:                                             | К, О    | наличие             |               | п.5.2.15         |
| -на высоте                                                                      | К       | 0,7 м               |               | п.5.2.15         |
| -на высоте                                                                      | О       | 0,9 м               |               | п.5.2.15         |
| -расстояние между поручнями                                                     | К       | 0,9 – 1,0 м         |               | п.5.2.15         |
| - горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием | К, О, С | не менее 30см       |               | п.5.2.15         |
| -различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые лампы)   | С       | наличие             |               | п.5.2.14         |
| -подъемник дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м      | К, О    | наличие             |               | п.5.2.13         |
| <b>Дверь входная внутренняя</b> (в зону оказания услуги)                        |         |                     |               |                  |

|                                                                                                        |   |                         |                      |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| -ширина проема одной створки двери в свету                                                             | К | не менее 0,9 см         |                      | п.5.1                                       |
| Высота порога двери                                                                                    | К | не более 1,4 см         |                      | п.5.1.4                                     |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен                                                              | С | наличие                 |                      | п.5.1.5 ( не требуется дверь не прозрачная) |
| <b>Лифт пассажирский в зоне оказания услуги:</b>                                                       |   |                         |                      | <i>Зона отсутствует</i>                     |
| -габариты кабины (глубина х ширина)                                                                    | К | не менее 1,5х1,7 м      |                      | п.5.2.18                                    |
| -ширина дверного проема кабины (в свету)                                                               | К | не менее 0,95 см        |                      | п.5.2.18                                    |
| -тактильные средства информации на кнопках управления лифта                                            | С | наличие                 |                      | п.5.2.20; п.5.4.2.2ГОСТ Р 51631-2008        |
| -тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта                                                | С | наличие                 |                      | п.5.2.20                                    |
| -напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м размер не менее 10 см |   | наличие                 |                      | п.5.2.20                                    |
| <b>2.4.3 Зона оказания услуги<sup>4</sup> 1 этаж</b>                                                   |   |                         |                      |                                             |
| <b>Обслуживание в кабинете:</b>                                                                        |   |                         |                      | <i>Комната охраны</i>                       |
| - ширина проема двери                                                                                  | К | не менее 0,9 м.         | <i>Соответствует</i> | п. 6.3.2; 6.1.8                             |
| - высота порога                                                                                        | К | не более 1.4 см.        | <i>Соответствует</i> | п. 5.1.4                                    |
| - ширина прохода                                                                                       | К | не менее 1,2 м.         | <i>Соответствует</i> | п. 5.2.2                                    |
| - стол с высотой рабочей поверхности                                                                   | К | не более 0,85 м.        | <i>Отсутствует</i>   | п. 7.1.9 (не требуется, отсутствует)        |
| - ширина и высота проема стола для ног                                                                 | К | не менее 0,75 х 0,49 м. | <i>Отсутствует</i>   | п. 7.1.9 (не требуется, отсутствует)        |
| - пространство для разворота кресла-коляски                                                            | К | диаметр не менее 1,4 м. | <i>Соответствует</i> | п. 5.2.2                                    |
| <b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение 1 этаж</b>                                                   |   |                         |                      |                                             |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества                                                      | К | 7%<br>(но не менее 1)   | <i>Соответствует</i> | п. 5.3.2                                    |
| Знак доступности кабины для инвалидов                                                                  | К | наличие                 | <i>Отсутствует</i>   | п. 5.3.6                                    |
| Размер кабины (ширина х глубина)                                                                       | К | не менее 1,65 х 1,8 м.  |                      | п. 5.3.3; рис. Д. 11                        |
| Ширина двери кабины                                                                                    | К | не менее 0,9 м.         | <i>Соответствует</i> | п. 5.3.3; рис. Д. 11                        |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом                                            | К | не менее 0,75 м.        | <i>Соответствует</i> | п. 5.3.3; рис. Д. 11                        |

| Пространство для разворота кресла-коляски                                                                                                              | к                                | диаметр не менее 1,4 м. | Соответствует                    | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Откидные опорные поручни, штанги                                                                                                                       | К, О                             | наличие                 | Отсутствует                      | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                     |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом                                                                                      | к                                | наличие                 | Отсутствует                      | п. 5.3.6                                                 |
| Функциональные зоны / элементы объекта                                                                                                                 | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования  | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
| <b>2.6 Средства информации / этаж</b>                                                                                                                  |                                  |                         |                                  |                                                          |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения                                                          | К, С, Г                          | наличие                 | Отсутствует                      | п. 5.5.1                                                 |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками | К, С, Г                          | наличие                 | Отсутствует                      | п. 5.5.8                                                 |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте                                                                                      | К, С, Г                          | от 1,5 до 4,5 м.        | Отсутствует                      | п. 5.5.4; 5.5.6 (не требуется)                           |
| Речевые информаторы                                                                                                                                    | С                                | наличие                 | В наличии                        | п. 5.5.3; 5.5.4                                          |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации                                                                                             | Г                                | наличие                 | Отсутствует                      | п. 5.5.3; 5.5.4                                          |

<sup>4</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания ( вариант «А» или вариант «В

### **3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов**

|  |                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование функциональных зон объекта | К | О | С | Г |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|
| Участки и территории                    | + | # | + | # |
| Вход                                    | + | + |   | # |
| Пути движения                           | + | # | # | # |
| Зона оказания услуги                    | + | # | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение       | # | # | # | # |
| Средства информации                     | + | # | + | + |

**4. \_\_\_\_ Заключение о доступности объекта для инвалидов** (нужное отметить знаком «X»)

|                   | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|
|                   |                             | К                                                     | К | К | К |
| Объект доступен   | x                           | X                                                     | X | X | X |
| Объект недоступен |                             |                                                       |   |   |   |

**5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта**

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Участки и территории        | <i>Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (оборудовать вход, тактильные средства, указатели движения и т.д.)</i>                    |
| Вход                        | <i>Привести в соответствие с СП 59.13330.2012</i>                                                                                       |
| Пути движения               | <i>Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (поручни, тактильные средства, информационные таблички с дублированием брайля и т.д.)</i> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зона оказания услуги              | <i>Привести в соответствие с СП 59.133330.2012 (оборудовать места в залах (знаки) в соответствии с действующими нормами, оборудовать места в учебных кабинетах доступные для маломобильных групп населения и т.д)</i> |
| Санитарно-гигиеническое помещение | <i>Привести в соответствие с СП 59.133330.2012 (поручни, система тревожной сигнализации и т.д.)</i>                                                                                                                   |
| Средства информации               | <i>Привести в соответствие с СП 59.133330.2012 (тактильные средства, указатели и т.д)</i>                                                                                                                             |

\* - Заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов, справка от 02.02.2018г. № 23.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Представителю собственника объекта даны разъяснения требований по обеспечению доступности объекта для различных категорий инвалидов, а также необходимости обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги (ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ).

« 09 » 01 20 20 г.

Ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения управления социальной защиты населения в городе-курорте Анапа  
С.В.Бартенев



С.В. Бартенев